

单位	中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江海盐东海加油站改扩建项目
项目地址	嘉兴市海盐县东西大道盐东段 60 号
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☒ 技术引进 ☐
项目负责人	陈晔锋
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐
项目简介	
中国石化销售股份有限公司浙江海盐东海加油站成立于 2010 年 12 月 21 日，统一社会信用代码为 913304245669788177，法定代表人为吴群贤，注册地址为海盐县武原镇盐东村，经营范围：许可项目：成品油销售；燃气经营：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 大力发展清洁能源有着重要的意义，习总书记指出“发展新能源是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务”。氢能源是新型能源之一，氢能的“高效”和“清洁”两大特点，决定氢能产业是新一轮科技革命和产业变革的标志性方向，是我国重点发展的战略性新兴产业，也是培育发展新动能，带动经济结构向中高端迈进，引领发展方式转变的未来重要产业。 中国石化销售股份有限公司拥有丰富的加油加气站设计、建设、安全运营各类加油加气站经验；在今年“两会”上，中石化率先提出要成为加氢行业的领军者和指导者；自 2011 年以来中石化及合资公司仅在嘉兴地区已有在营各类 CNG、LNG 加气站 30 多座，在嘉善已有在营加氢站 2 座，嘉兴港区加氢站 1 座，桐乡加氢站 1 座正走审批流程；凭借着中石化良好的经营管理，各类加油、加气站多年来均安全平稳运行。中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司建设运营多座加氢站，建设和运营海盐首座加氢站能确保新站加氢业务安全无事故。东海站所处位置能与我司嘉善、港区现有三座加氢站串联，形成嘉兴独特的氢能走廊，能够行成良好的示范效应。 东海加油站现有 2 只 30m³埋地汽油储罐、2 只 30m³埋地柴油储罐，折算后	

油罐总容量 90m³、双油品四枪电脑税控加油机 4 台；拟在油站原有设施的基础上，原有土地上在保留加油功能的情况下，增设加氢能力：新增挡雨罩棚 60.5m²，新建加氢罩棚投影面积 27m²，新建站房建筑面积 420m²，新增总储氢容量 500KG、双枪双计量加氢机 1 台，并配套设置压缩机、氢气卸车柱、冷却水系统等设备。在现有 6 人劳动定员基础上，新增 4 人，劳动班制不变动。建设单位已备案，项目代码：2205-330424-04-01-675021。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人：陈飞 调查时间：2023.05.10 陪同人：陈晔锋	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：低温、高温（夏季户外接触）。	
检测结果	
物理因素：通过对类比企业工作场所高温物理因素强度的检测，罩棚加氢区（加氢机）检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 标准要求。	
评价结论与建议	
评价结论	根据国卫办职健发[2021]5号《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定本项目属于 F5266 机动车燃气零售，故该项目属于“职业病危害一般”的建设项目。 综上所述，中国石化销售股份有限公司浙江海盐东海加油站改扩建项目建成后各岗位在生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施，加强职业卫生管理，并结合本评价报告提出的措施建议等内容加以补充和完善，项目建成投产后各岗位职业病危害因素浓度和强度可控制在国家职业接触限值内，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建议	(1) 根据《浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则》（浙安监管安健〔2017〕68号），建设单位应当在职业病危害预评价评审完成之日起 20 日内，通过公告栏、网站等方式及时进行信息公示。 (2) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，存在职业病危害的建设项目，建设单位应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过 180 日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施

	运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测,并进行职业病危害控制效果评价
评审组评审意见	
—	

仅用于公司网站公示使用