

网上申报项目摘要

项目名称	福莱特玻璃集团股份有限公司氮气站、氢气站、空压站安全现状评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 经营评价		
项目编号	2020-1-090	项目完成时间	2020.5.28
现场勘验时间	2020.4.20	现场勘验人员	胡水连、潘忠良
项目简介			
<p>福莱特玻璃集团股份有限公司是一家集玻璃研发、制造、加工和销售为一体的综合性大中型企业，创建于 1998 年 6 月，集团本部位于长三角经济中心浙江嘉兴市，原名为福莱特光伏玻璃集团股份有限公司，后改名为福莱特玻璃集团股份有限公司。福莱特玻璃集团下属有浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福莱特玻璃有限公司、上海福莱特玻璃有限公司、嘉兴福莱特新能源科技有限公司、安徽福莱特光伏材料有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、福莱特（香港）有限公司等七家全资子公司，并于 2015 年 11 月 26 日在香港联交所主板上市，股票代码：06865.HK。</p> <p>该公司持有浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：913300007044053729（1/1），注册资本：45000 万元，法定代表人：阮洪良，公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号；经营范围：特种玻璃、镜子、玻璃制品的生产，建筑材料、贵金属的批发，码头货物装卸服务，玻璃、镜子、设备、玻璃原材料及相关辅料、玻璃炉窑材料的进出口业务。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>本项目为福莱特玻璃集团股份有限公司配套工程，由氮气站、空压站、氢气站及氢气储罐等配套设施组成，其规模为：氮气 7200Nm³/h、氢气 400Nm³/h、压缩空气 500m³/min。氮气、氢气为浮法两条生产线提供保护气体，压缩空气提供全厂的仪表气，及窑炉的雾化气。根据《国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（安监总厅管四〔2013〕180 号）及《国家安全监管总局办公厅关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》（安监总厅管四函〔2014〕43 号）的要求：“由于造纸等工贸企业不是危险化学品生产企业，其内部需要配套建设危险化学品生产装置和储存设施的，根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）的规定，无需颁发危险化学品安全生产许可证，可不列为危险化学品生产企业进行监管”，本项目属于建材行业，其配套工程涉及的氮气 7200Nm³/h、氢气 400Nm³/h 的生产装置不需要办理生产许可证。。</p> <p>本评价范围为：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）福莱特玻璃集团股份有限公司配套氮气站、氢气站、空压站项目，项目规模为：氮气 7200Nm³/h、氢气 400Nm³/h、压缩空气 500m³/min，包括生产过程涉及到的设备、工艺、电气、仪表控制系统等。 （2）涉及的危险化学品：氢气、氧气、氮[压缩的和液化的]、氢氧化钾、一氯二氟甲烷(R22)。 （3）涉及的建（构）筑物：氮气站、空压站、氢气站、氢气罐区、循环泵房等。 （4）与上述产品配套的水、电、汽、消防等公用工程系统。 （5）厂区总平面布置和周边防护距离； （6）管理体系、管理制度及人员资质等。 <p>氮气站、氢气站、空压站站外的气体输送及厂区站外使用的危险化学品、建构筑物均不在本评价范围内。</p> <p>凡涉及本项目的环保、消防、职业卫生、厂外运输问题，按照国家有关标准和规定执行，不在本评价范围之内，本报告只做一般性表述；台风、洪水、地质沉降、泥石流等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。</p> <p>委托方因各种原因（如技术保密、缺乏有效的资料等）而主观上不愿或客观上不能提供准</p>			

确的物料、工艺参数等信息，由此造成的危险、危害不在本评价范围内。

项目组成员

工作分工	姓名	职业资格证书编号
项目负责人	胡水连	S011032000110192001036
项目组成员 1	潘忠良	1600000000100140
项目组成员 2	赵如宁	1800000000300477
报告编制人 1	胡水连	S011032000110192001036
报告编制人 2	潘忠良	1600000000100140
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444

项目现场照片

